

АКТ

приемки монтаж пожарной сигнализации

09 апреля 2022 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Заведующая МБДОУ "Детский сад № 10"с. Сизябск Вокуева Л.Г.
должность, фамилия, инициалы представителей заказчика

должность, фамилия, инициалы представителей охраняющей организации

произвела приема от представителей
Подрядчика:

Директор ООО «ЭПОС» Желтов Д.С.

должность, фамилия, инициалы

Техник ООО «ЭПОС» Кудина В.В.

должность, фамилия, инициалы

ООО «Эпос»

наименование монтажной организации

в эксплуатацию систему:
в соответствии с

Договор № 77 от 31.03.2022

номер и дата договора, акта обследования

или проектно-сметной документации

МБДОУ "Детский сад № 10"с. Сизябск

Помещение здания по адресу: с.Сизябск ул.Северная д.16(помещение кухни)

наименование объекта, его адрес и номер телефона,

На указанном объекте установлено оборудование:

тип, место установки

на пульт охраны или автономная, с выводом на квартиру, сторожа

Выполнена установка:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип датчиков, извещателей	Кол-во	примечание
1	Извещатель пожарный тепловой	ИП 103-5/1-А3	4	

Проводка проложена: В кабельных каналах,

Открыто, скрыто, в коробе, за подвесным потолком

Наименование провода, кабеля КПС нг(А)FRLSLTx-1x2x0.2,

Монтажные работы выполнены в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Технические характеристики:

Электрической цепи шлейфа: сопротивление		Норма
Включено дополнительное сопротивление	<u>4.7 кОм</u>	
Сопротивление изоляции по отношению к земле не менее		<u>6,5 мОм</u>

При проверке работоспособности сигнализации установлено:

Работает нормально во всех паспортных режимах.

Пуско-наладочные работы монтаж «пожарной сигнализации» выполнены и проверены 07 апреля 2022г.

На основании выше изложенного монтаж «пожарной сигнализации» принимается в эксплуатацию с **09 апреля 2022 г.**

При этом подрядчик: ООО «Эпос» обязуется произвести гарантийную замену элементов системы «пожарной сигнализации» в течение 12 месяцев при соблюдении заказчиком действующих правил эксплуатации установок

Комиссия:

М.П.

заказчика



Вокуева Л.Г.

М.П.

подрядчика



Желтов Д.С.

Акт без заверенных печатями подписей заказчика и подрядчика недействителен.